

**CONCURSO DE PRECIOS 103 - CIRCULAR SIN CONSULTA N°1**  
**BOMBA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

REF: EXPTE 5211/2025

Por medio de la presente se informa a los oferentes interesados que las especificaciones técnicas quedarán redactadas de la manera que se detalla a continuación:

Se solicita la cotización en formulario **13853** de una bomba para tratamiento de aguas residuales portátil con las siguientes características:

- Bomba con impulsor tipo N.
- Para instalación en pozo húmedo semipermanente.
- Deberá incluir garra de deslizamiento, 20 metros de cadena y grilletes para soporte de acero galvanizado en caliente.
- Caudal de 300 l/s a 10 m.
- Material del impulsor fundición hierro gris.

BOMBA TRIFÁSICA 4 POLOS 50 HZ METRICO	
FRECUENCIA	50 HZ
POLOS	4
PFASES	3-
DIAMETRO DE DESCARGA	200MM
POTENCIA	30 kw-45 kw
CORRIENTE	56 A-82 A



Leandro Concepcion  
Jefe de compras